



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ**

ул. 1 линия, 69/5, п. Целина, Целинский район Ростовская область 347760.

Тел(факс): 8 (86371) 9-18-41; E-mail: 17ogpn_rnd@mail.ru

Предписание № 38/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №33 «Елочка»

Руководителю

МБДОУ детский сад №33 «Елочка»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Целинского района по пожарному надзору от «28» мая 2018 года, №38, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «30» мая 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «08» июня 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка должностным лицом подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 «Елочка», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Целинский район, с. Ольшанка, ул. Дробноходовка, 48, совместно с заведующим МБДОУ детский сад №33 «Елочка» Поздняковой Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части освещенности - не произведен монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации из здания и помещений дошкольной организации.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33;п.43; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151; СНиП 21-01-97 п.6.22; СНиП 23-05-95 п.7.74	01.11.2018г.	

	при монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий (автоматической установки пожарной сигнализации) – не оборудовано пожарными извещателями помещение медицинского кабинета и изолятора.	от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 88-2001 п.12; НПБ 110-03 п.3,п.4; СП 5.13130.2009 п.13.3.2		
3.	Срок эксплуатации, имеющейся системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании дошкольного учреждения более нормативного (более 10 лет).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4, ст. 83, ст. 54, ст. 84; ГОСТ Р 53325-2009 п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1	01.11.2018г.	
4.	Отсутствует исполнительная документация на смонтированные установки пожарной автоматики объекта.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61	01.11.2018	
5.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в части по количеству и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) – не обеспечено наличие вторых эвакуационных выходов соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности из спальных и игровых помещений 2-го этажа здания дошкольной организации.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33; СНиП II-A.5-62 п.4; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151; СНиП 21-01-97 п.6.13; 6.12.	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Целинскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Целинского района
по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Н.В. Марченко



«13» июня 2018г.

Переписанное для исполнения получил:

Заведующий
МБДОУ детский сад
№33 «Елочка»
Н.А. Позднякова



«13» июня 2018г.